



Planta de Valorització Energètica

Informació de funcionament i procés

Diciembre 2020



1.

Dades de producció

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Tones residus tractades	32.230	31.683	13.526	10.919	10.019	5.441	4.462	32.370	31.352	32.461	32.051	33.222
Energia elèctrica generada (MWh)	19.394	18.664	8.297	4.819	4.567	3.205	838	17.892	18.463	19.862	19.191	19.998
Energia tèrmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)	2.852	2.109	836	0	0	0	222	1.538	1.202	1.631	1.092	1.698



2.

Dades d'emissions

- ▶ Consulta les dades d'emissions mensuals [aquí](#).

2.2

Dades de consum

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Consum d'Urea (Tn)	110,7	126,5	55,1	24,7	26,9	26,7	8,4	97,5	91,2	111,8	112,3	106,8
Consum de Calç (Tn)	214,1	222,9	134	58,7	55,6	42,6	44,1	286,9	247,8	248,4	232	229,6
Consum de Carbó actiu (Tn)	10,6	11,8	6,5	4,2	4	1,5	2,3	12,4	12,5	12,1	14,1	11,9
Consum de gas natural (Nm3)	76.790	75.392	42.894	103.365	128.021	75.347	133.512	131.103	46.174	41.791	56.367	65.502
Consum d'aigua de xarxa (m3)	13.777	13.437	9.592	9.042	9.932	6.823	4.973	15.151	14.678	13.290	14.180	15.096

2.3

Fets rellevants

MARÇ

S'aturen les línies **10 i 20** (en el marc de l'aturada de manteniment).

.....

La **línia 30** continua activa com a **servei essencial** (en el context de la pandèmia de la Covid-19).

.....

Posada en marxa dels **analitzadors** redundants en xemeneia.

.....

Renovació de la **certificació R1 d'eficiència energètica.**

ABRIL

Autorització de l'ARC per tractar **residus hospitalaris** (en el context de la pandèmia de la Covid-19).



2.4

Fets rellevants

MAIG

Comença el muntatge del **sistema catalític** per a la reducció d'emissions de NOx.



JUNY

Reactivació de l'**aturada de manteniment** a la planta.



JULIOL

Arrencada **de les línies 10 i 20.**

2.5

Fets rellevants

AGOST

Arrencada línia 30.

Finalitza l'aturada de
manteniment