



Planta de Valorización Energética

Información de funcionamiento y proceso

Marzo 2021



1.

Datos de producción

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
Toneladas de residuos tratadas	30.840	28.135	9.406									
Energía eléctrica generada (MWh)	20.549	18.111	3.794									
Energía térmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)	2.466	1.938	727									



2.

Datos de emisiones

- ▶ Consulta los datos de emisiones mensuales [aquí](#).

2.2

Datos de consumo

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
Consumo de urea (Tn)	136,2	111,2	12									
Consumo amoníaco 25 % (Tn)	0	0	5,2									
Consumo de calcio (Tn)	214	195,9	63,3									
Consumo de carbón activo (Tn)	13,4	13,2	5,1									
Consumo de gas natural (Nm3)	45.571	35.651	137.044									
Consumo de agua de red (m3)	14.405	11.777	6.517									

2.3

Hechos relevantes

ENERO

Continúa el montaje del sistema catalítico



FEBRERO

Realización de las últimas actuaciones del montaje del sistema catalítico

.....

Inicio de la parada técnica anual



MARZO

Inicio del proceso de arranque de la planta

.....

Inicio de la puesta en marcha del sistema catalítico