



# Planta de Valorització Energètica

## Informació de funcionament i procés

Abril 2021



1.

## Dades de producció

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
<b>Tones residus tractades</b>	<b>30.840</b>	<b>28.135</b>	<b>9.406</b>	<b>29.381</b>								
<b>Energia elèctrica generada (MWh)</b>	<b>20.549</b>	<b>18.111</b>	<b>3.794</b>	<b>17.478</b>								
<b>Energia tèrmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)</b>	<b>2.466</b>	<b>1.938</b>	<b>727</b>	<b>1.998</b>								



2.

## Dades d'emissions

- ▶ Consulta les dades d'emissions mensuals [aquí](#).


## 2.2

### Dades de consum

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Consum d'Urea (Tn)	136,2	111,2	12	36,4								
Consum d'amoniac 25%(Tn)	0	0	5,2	24,97								
Consum de Calç (Tn)	214	195,9	63,3	232,6								
Consum de Carbó actiu (Tn)	13,4	13,2	5,1	6,8								
Consum de gas natural (Nm3)	45.571	35.651	137.044	94.741								
Consum d'aigua de xarxa (m3)	14.405	11.777	6.517	13.735								

## 2.3

### Fets rellevants



## 2.3

### Fets rellevants

**ABRIL**

Segueix el procés de  
posada en marxa del  
sistema catalític



**MAIG**



**JUNY**