



Planta de Valorización Energética

Información de funcionamiento y proceso

Abril 2022



1.

Datos de producción

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
Toneladas de residuos tratadas	30.672	25.596	30.313									
Energía eléctrica generada (MWh)	20.281	16.951	18.727									
Energía térmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)	3.028	2.516	2.750									



2.

Datos de emisiones

- ▶ Consulta los datos de emisiones mensuales [aquí](#).

2.2

Datos de consumo

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
Consumo de urea (Tn)	0,4	6,3	19,2									
Consumo de amoníaco 25 % (Tn)	55,61	49,41	44,4									
Consumo de calcio (Tn)	265,4	209	241,6									
Consumo carbón activo (Tn)	16	16,4	16,4									
Consumo gas natural (Nm3)	19.249	45.218	83.528									
Consumo agua de red (m3)	4.439	3.558	11.933									

2.3

Hechos relevantes

ENERO

Paralización visitas por la emergencia sanitaria ocasionada por la variante Ómicron



FEBRERO y MARZO

Vuelta gradual a la normalidad después de la emergencia COVID-19. Recuperación de visitas presenciales.