



Planta de Valorització Energètica

Informació de funcionament i procés

Juny 2022



1.

Dades de producció

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Tones residus tractades	30.672	25.596	30.313	29.125	29.381	30.050						
Energia elèctrica generada (MWh)	20.281	16.951	18.727	18.395	20.015	19.187						
Energia tèrmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)	3.028	2.516	2.750	2.119	1.504	1.636						



2.

Dades d'emissions

- ▶ Consulta les dades d'emissions mensuals [aquí](#).

2.2

Dades de consum

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Consum d'Urea (Tn)	0,4	6,3	19,2	1,3	0,2	26,9						
Consum d'amoniac 25%(Tn)	55,61	49,41	44,4	49,2	57,3	43,9						
Consum de Calç (Tn)	265,4	209	241,6	223	233,3	226,5						
Consum de Carbó actiu (Tn)	16	16,4	16,4	15,1	18,3	15,8						
Consum de gas natural (Nm3)	19.249	45.218	83.528	56.008	48.130	48.311						
Consum d'aigua de xarxa (m3)	4.439	3.558	11.933	6.981	4.099	4.132						

2.3

Fets rellevants

GENER

Paralització visites per l'emergència sanitària ocasionada per la variant Òmicron



FEBRER I MARÇ

Tornada gradual a la normalitat després de l'emergència COVID-19.
Recuperació de visites presencials.



ABRIL

No hi ha fets destacats

2.3

Fets rellevants

MAIG

Aturada (menys de 24h) de la línia 10 per reparació en caldera



JUNY

Aturada (menys de 24h) línia 10 per substitució del variador del ventilador d'aire primari