



Planta de Valorización Energética

Información de funcionamiento y proceso

Febrero 2023



1.

Datos de producción

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
Toneladas de residuos tratadas	28.604	26.867										
Energía eléctrica generada (MWh)	19.137	17.590										
Energía térmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)	2.916	2.825										



2.

Datos de emisiones

- ▶ Consulta los datos de emisiones mensuales [aquí](#).

2.2

Datos de consumo

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
Consumo de urea (Tn)	0,3	2										
Consumo de amoníaco 25 % (Tn)	49,82	42,62										
Consumo de calcio (Tn)	194,6	217,1										
Consumo carbón activo (Tn)	14,6	12,8										
Consumo gas natural (Nm3)	69.268	165.058										
Consumo agua de red (m3)	4.320	4.678										

2.3

Hechos relevantes

ENERO

Sustitución de la
bomba de agua de mar

Parada de la L20 por
atasco de residuos



FEBRERO

Limitación de
funcionamiento de la
bomba de agua de mar
por vibraciones altas