



# Planta de Valorització Energètica

## Informació de funcionament i procés

Febrer 2023



1.

## Dades de producció

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
<b>Tones residus tractades</b>	<b>28.604</b>	<b>26.867</b>										
<b>Energia elèctrica generada (MWh)</b>	<b>19.137</b>	<b>17.590</b>										
<b>Energia tèrmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)</b>	<b>2.916</b>	<b>2.825</b>										



2.

## Dades d'emissions

- ▶ Consulta les dades d'emissions mensuals [aquí](#).

## 2.2

### Dades de consum

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Consum d'Urea (Tn)	0,3	2										
Consum d'amoníac 25%(Tn)	49,82	42,62										
Consum de Calç (Tn)	194,6	217,1										
Consum de Carbó actiu (Tn)	14,6	12,8										
Consum de gas natural (Nm3)	69.268	165.058										
Consum d'aigua de xarxa (m3)	4.320	4.678										

## 2.3

### Fets rellevants

#### GENER

Substitució de la bomba  
d'aigua de mar

Aturada de la L20 per  
embussament de residus



#### FEBRER

Limitació de  
funcionament de la  
bomba d'aigua de mar  
per vibracions altes