



Planta de Valorització Energètica

Informació de funcionament i procés

Abril 2023



1.

Dades de producció

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Tones residus tractades	28.604	26.867	30.146	27.197								
Energia elèctrica generada (MWh)	19.137	17.590	18.084	17.627								
Energia tèrmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)	2.916	2.825	2.204	1.585								



2.

Dades d'emissions

- ▶ Consulta les dades d'emissions mensuals [aquí](#).

2.2

Dades de consum

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Consum d'Urea (Tn)	0,3	2	0,2	0,1								
Consum d'amoniac 25%(Tn)	49,82	42,62	44,5	40,3								
Consum de Calç (Tn)	194,6	217,1	217,2	161,3								
Consum de Carbó actiu (Tn)	14,6	12,8	18,5	16,3								
Consum de gas natural (Nm3)	69.268	165.058	82.979	53.696								
Consum d'aigua de xarxa (m3)	4.320	4.678	4.267	4.277								

2.3

Fets rellevants

GENER

Substitució de la bomba d'aigua de mar

Aturada de la L20 per embussament de residus



FEBRER

Limitació de funcionament de la bomba d'aigua de mar per vibracions altes



MARÇ

Substitució bomba aigua de mar

Preparatiu prova injecció hidròxid sec

Reparacions varies en L-10 i L-30

2.3

Fets rellevants

Abril

Aturada L10 i L30 per
intervencions varies

