



Planta de Valorització Energètica

Informació de funcionament i procés

Desembre 2024



1.

Dades de producció

| | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Set. | Octubre | Nov. | Des. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tones residus tractades | 30.574 | 25.636 | 32.869 | 25.877 | 20.225 | 25.031 | 29.274 | 28.422 | 26.167 | 19.649 | 29.275 | 30.684 |
| Energia elèctrica generada (MWh) | 18.428 | 15.006 | 19.210 | 14.314 | 11.826 | 14.250 | 17.863 | 18.595 | 17.224 | 11.181 | 18.819 | 19.916 |
| Energia tèrmica generada (vapor a Districlima) (MWhe) | 3.077 | 2.486 | 2.504 | 1.972 | 1.686 | 2.269 | 2.192 | 1.844 | 1.745 | 1.678 | 2.564 | 3.161 |



2.

Dades d'emissions

- ▶ Consulta les dades d'emissions mensuals [aquí](#).

2.2

Dades de consum

| | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Set. | Octubre | Nov. | Des. |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Consum d'Urea (Tn) | 12,6 | 5,1 | 1,9 | 4,6 | 6,4 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 4,6 | 2,6 | 4,8 |
| Consum d'amoniac 25%(Tn) | 46,84 | 38,46 | 53,77 | 34,44 | 27,56 | 35,63 | 43,78 | 47,09 | 44,99 | 28,53 | 45,21 | 43,84 |
| Consum de Calç (Tn) | 197,9 | 169,9 | 210,9 | 167,9 | 145 | 194,1 | 226,8 | 232 | 220,2 | 138 | 235,6 | 200,7 |
| Consum de Carbó actiu (Tn) | 18,4 | 14,5 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 15,8 | 17,7 | 20,6 | 16,2 | 10,2 | 18,9 | 15,9 |
| Consum de gas natural (Nm3) | 52.104 | 80.607 | 104.390 | 154.197 | 165.857 | 118.462 | 114.003 | 84.467 | 90.138 | 140.233 | 128.009 | 94.590 |
| Consum d'aigua de xarxa (m3) | 3.707 | 2.429 | 3.978 | 8.367 | 2.578 | 2.935 | 4.907 | 3.030 | 5.607 | 4.661 | 6.011 | 5.660 |

2.3

Fets rellevants

GENER

Aturada de la L10 per
fuita



FEBRER

Aturada de la L10 i L30
per fuita



MARÇ

Sense fets rellevants

2.3

Fets rellevants

ABRIL

Aturades de les línies 10 i 20 per tasques de manteniment

Aturada preventiva L30



MAIG

Aturades programades de les línies 10, 20 i 30 per tasques de manteniment



JUNY

Aturades de les línies 20 i 30 per tasques de manteniment

2.3

Fets rellevants

JULIOL

Aturades de les línies 10 i 30 per tasques de manteniment



AGOST

Aturades de les línies 10 i 30 per tasques de manteniment



SETEMBRE

Aturada de la línia 10 per tasques de manteniment

Aturada anual planificada de la línia 30

2.3

Fets rellevants

OCTUBRE

Aturades de línies 10 i 30 per manteniment preventiu i correctiu

Aturada preventiva de la línia 20



NOVEMBRE

Línies 10 i 30 - Canvi connexions sota graelles



DESEMBRE

Sense fets rellevants