



Planta de Valorización Energética

Información de funcionamiento y proceso

Mayo 2025



1.

Datos de producción

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
Toneladas de residuos tratadas	30.355	25.719	29.698	27.393	29.777							
Energía eléctrica generada (MWh)	20.143	16.941	18.427	17.871	19.318							
Energía térmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)	3.313	2.976	3.288	2.341	2.060							



2.

Datos de emisiones

- ▶ Consulta los datos de emisiones mensuales [aquí](#).

2.2

Datos de consumo

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
Consumo de urea (Tn)	0,1	6,8	0	0,5	1,1							
Consumo de amoníaco 25 % (Tn)	40,41	37,88	43,53	37,56	43,67							
Consumo de calcio (Tn)	211,3	189,3	216,1	213,1	236,5							
Consumo carbón activo (Tn)	16,6	16,3	18,6	16,5	16,3							
Consumo gas natural (Nm3)	79.648	160.117	218.810	87.568	102.176							
Consumo agua de red (m3)	6.197	5.111	9.386	6.992	12.391							

2.3

Hechos relevantes

ENERO

Intervenciones en la boca de alimentación



FEBRERO

Cambio de conexiones bajo las parrillas y tareas de mantenimiento.



MARZO

Tareas de ajuste de la Línea 30.

2.3

Hechos relevantes

ABRIL

Apagón general de la red eléctrica



MAYO

Parada puntual de la desalinizadora por problemas técnicos



JUNIO

2.3

Hechos relevantes

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE



2.3

Hechos relevantes

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

